



LEGENDA:

- PK** Plynový závesný kondenzačný kotol s ohrevom TUV, výkon – 23,7kW/27,3kW (spotreba plynu 2,51m³/h)
- Prívodné potrubie vykurovacej vody 70°C plast/hliník
 - - - Vratné potrubie vykurovacej vody 50°C plast/hliník
 ▬ Radiátor panelový s bočným napojením
 22K-600/800 Typ – výška/dĺžka
 PV Prívodný ventil HERZ TS-90 DN15
 SV Spiatočkový ventil HERZ RL5 DN15
 TH Termostatická hlavica
 (1,5) Nastavenie ventilu RL-5
- 1** Stupačka pre 1.NP a a 2.NP
 1.NP – potrubie 20x2
 2.NP – potrubie 32x3

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Zodp.projektant | ING.R.REHO | Gasotherm PLUS s.r.o. Rampová 5, Košice TEL.č. : 0905 642 976 |
| Vypracoval | ING.S.HAVRILOVÁ | |
| Investor | Obec Kysak, kysak 146, 044 81 Kysak | |
| STAVBA: POŽIARNA ZBROJNICA | | Dátum 7/2017 |
| MIESTO: Kysak, č.parcely 333/2 | | Formát 2x4 |
| ČASŤ: Ústredné vykurovanie | | Stupeň RP |
| PÔDORYS 1.NP | | Mierka 1:100 |
| | | č.v. 1 |