



NÁSTUPNÉ SČÍSLKA 3, BRN, 50Hz, 400V, TN-C
 OCHRANA IZOLÁCIOU, KRITNI SAMOČINNÝM ODPOLENIM NAPAJANIA
 PRIESTORY: VÍD PROTOKOL STN 332000-S-51
 PRED ZÁJATKOM VYKOROV VYTÝČIT ENKSTUŁOCE
 POZEMNE VEDENA
 KABEL NAY-1 4x25 UŁOŽIT
 V ZELEŇOM PASE
 KABELOVÉ VEDENÉ UŁOŽIT V PE RÓRE
 d=63mm S OPIEKOVANIM hr. 8cm

221/80/198/73/4/2		KOSKOV	
VYPRACOVANÉ	INS. ČIŠŤI	OSAH.	KOSKOV
MAJETO	ZOBNAJ STAVENKOV		
STAVBAŇ	IBV KYSAK - SKALICA		
STAVBA	80 05 ODBERNÉ ELEKTRICKE ZARADENIE		
OSAH:	ARBA	1:500	SÚO VÝHEU
			1
			SITUACNA SCHEMA