



NAPÁJACIA SYSTÉM: 3. FEN, 50Hz, 400V, TNCS  
 OCHRANA: IZOLÁČIOU, KRÝTM, PELENIM, NAPŔAJANNA  
 PRIESTOR: VŔI PROTOKOL STN 332000-5-51  
 PRED ZAČATKOM VÝKOPOV VYŤIČI EXISTUJÚCE  
 PODZEMNÉ VEDENIA  
 OCELOVÉ OSETELKOVACI STB. STK. 60/60/P1  
 UPEVNIT NA BETONOVEJ PANEI PZR-1  
 LED SVETIDLO SRL 21W, IP44  
 KÁBEL AYKY-1 4x16 + Fzžn 30x4mm  
 V ZELENOJ PASE  
 KÁBELOVÉ VEDENIE ULOŽIT V PE RÚRE  
 d=63mm S OPEŠKOVANIM hr. 8cm  
 OKRUH 1: STUPY C.1 - C.8  
 OKRUH 2: STUPY C.10 - C.19

22000 PŘEŘAZ PĚ		KOSKOVÝ	
VÝRABČOVIA	INS. ČÍSLO	VERZIA	VERZIA
AMESTO:	KYŠAK	FORMÁT:	A4
STAVENIE:	ZOZNAM STAVENIOV	ČÍSLO:	7/2021
OBJEKTY:	IBV KYŠAK - SKALICA	DRP:	79/21
OBJEKTY:	so ČYVNKAJŠIE OSVETLENIE	ČÍSLO ZÁKAZU:	79/21
OBJEKTY:	SITUÁČNÁ SCHEMA	VERZIA:	1:300